



Eksempel på den ønskede indretning med en tilpasset adapterkonstruktion.

Retningslinjer

Teknisk Område foreslår, at markvandingsboringer kan udformes som de ønskede adapterkonstruktioner, når følgende retningslinjer følges:

1. Forerøret skal have et beskyttelsesrør, som kan udgøres af en påhæftet vandtæt membran/belægning af passende bestandigt materiale på den del af forerøret, der er over naturlig terræn
2. Forerøret skal foroven være afsluttet mindst 0,5 meter over naturlig terræn
3. Forerørsafslutningen skal til stadighed være tæt
4. Eventuelle kabelhuller skal til stadighed være tætte
5. Pejlestudsens skal til stadighed være tæt
6. Der skal til stadighed være en vandtæt membran, belægning eller lignende i en radius af minimum 50 cm rundt om beskyttelsesrøret i terrænniveau. Samlingen mellem beskyttelsesrøret, forerøret og membranen/belægningen skal være elastisk for at undgå, at små vibrationer i forerøret under drift medfører skader på forerøret dybere nede i jorden.
7. Overgangen mellem beskyttelsesrøret og membranen/belægningen skal til stadighed være tæt.
8. Membranen/belægningen skal til stadighed have en jævn og glat hældning væk fra beskyttelsesrøret på mindst 1:5 (10 cm fald ved en radius på 50 cm)
9. Boringen skal markeres synligt i terrænet, så påkørsel ikke forekommer
10. Der skal kunne etableres en 5 meter bred beskyttelseszone omkring boringen inden for samme matrikel.